

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

Бъект: Екатеринбург г, Переходный пер, д. 3А (ООО "ЭК "Созвездие")
ит объекта: МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18 °С
исчислитель: ТВ7, SN: 20-100866, ТВ1; dMin = 3 °С
земля на приборе: спешит на 3 мин. Допустимое отклонение времени: 1ч. 1мин.
ид ресурса: УУТЭ, ОДПУ в МКД Система ГВС: Открытая Смена ГВС: Тушковая
ид нагрузки: ЦО+ГВС Qгвс = 0,04909Гкал/ч

Дата	Температура, °С			Объем, м3			Масса, т			Кол-во теплоты, Гкал		Тнар, ч	Трасч, ч	Тэл, ч	Тф, ч	Помина перерасч.	Режим работы
	t1	t2	dt	V1	V2	dV	M1	M2	%	dM	dMрасч.						
26.11.2024	81,99	62,48	19,51	291,55	286,67	4,875	283,09	281,58	0,53	1,510	0,0000000	5,541	5,5411914	24,00	24,00	0,00	Зима
27.11.2024	84,78	63,41	21,37	264,73	260,12	4,618	256,61	255,34	0,50	1,267	0,0000000	5,504	5,5036484	24,00	24,00	0,00	Зима
28.11.2024	85,25	63,03	22,22	254,56	250,00	4,555	246,68	245,47	0,49	1,202	0,0000000	5,501	5,5008312	24,00	24,00	0,00	Зима
29.11.2024	86,30	65,81	20,49	283,36	278,54	4,822	274,38	273,08	0,47	1,300	0,0000000	5,643	5,6432550	24,00	24,00	0,00	Зима
30.11.2024	81,72	62,23	19,49	291,67	286,94	4,730	283,26	281,87	0,49	1,395	0,0000000	5,539	5,5394628	24,00	24,00	0,00	Зима
01.12.2024	77,43	58,71	18,71	294,53	289,88	4,653	286,83	285,31	0,53	1,519	0,0000000	5,384	5,3841863	24,00	24,00	0,00	Зима
02.12.2024	75,92	58,32	17,59	276,67	272,54	4,128	269,69	268,28	0,52	1,411	0,0000000	4,760	4,7599565	24,00	24,00	0,00	Зима
03.12.2024	71,04	56,59	14,45	330,93	326,50	4,435	323,50	321,69	0,56	1,810	0,0000000	4,683	4,6831499	24,00	24,00	0,00	Зима
04.12.2024	73,72	59,96	13,77	369,29	364,18	5,108	360,46	358,21	0,63	2,249	0,0000000	4,975	4,9752453	24,00	24,00	0,00	Зима
05.12.2024	78,30	61,52	16,78	319,93	315,01	4,928	311,39	309,59	0,58	1,800	0,0000000	5,241	5,2409506	24,00	24,00	0,00	Зима
06.12.2024	86,63	66,00	20,63	283,57	278,63	4,940	274,51	273,15	0,50	1,357	0,0000000	5,681	5,6812800	24,00	24,00	0,00	Зима
07.12.2024	91,98	69,29	22,69	286,28	281,04	5,243	276,13	274,99	0,41	1,140	0,0000000	6,286	6,2860079	24,00	24,00	0,00	Зима
08.12.2024	93,61	72,58	21,03	344,10	338,13	5,975	331,49	330,20	0,39	1,293	0,0000000	6,998	6,9978881	24,00	24,00	0,00	Зима
09.12.2024	82,79	66,53	26,26	237,47	232,57	4,898	228,91	227,92	0,43	0,992	0,0000000	6,033	6,0325595	24,00	24,00	0,00	Зима
10.12.2024	85,79	63,69	22,09	261,79	257,13	4,663	253,58	252,39	0,47	1,177	0,0000000	5,619	5,6192987	24,00	24,00	0,00	Зима
11.12.2024	83,67	64,56	19,31	301,60	296,54	5,055	292,50	290,94	0,53	1,558	0,0000000	5,666	5,6656100	24,00	24,00	0,00	Зима
12.12.2024	82,59	63,04	19,55	281,48	276,81	4,673	273,23	271,79	0,53	1,435	0,0000000	5,359	5,3587384	24,00	24,00	0,00	Зима
13.12.2024	83,13	62,14	20,99	249,31	245,03	4,283	241,91	240,72	0,49	1,186	0,0000000	5,096	5,0960882	24,00	24,00	0,00	Зима
14.12.2024	98,35	69,54	29,81	216,64	211,45	5,190	208,02	206,99	0,50	1,029	0,0000000	6,229	6,2292577	24,00	24,00	0,00	Зима
15.12.2024	103,58	75,77	27,81	272,14	265,97	6,170	260,27	259,25	0,39	1,020	0,0000000	7,272	7,2721174	24,00	24,00	0,00	Зима
16.12.2024	97,02	72,76	24,26	266,27	261,02	5,253	255,90	254,87	0,40	1,032	0,0000000	6,235	6,2354519	24,00	24,00	0,00	Зима
17.12.2024	85,64	66,88	18,76	308,17	303,34	4,830	298,51	297,23	0,43	1,283	0,0000000	5,618	5,6180797	24,00	24,00	0,00	Зима
18.12.2024	87,48	68,29	19,19	317,78	312,53	5,255	307,46	305,98	0,48	1,477	0,0000000	5,921	5,9210638	24,00	24,00	0,00	Зима
19.12.2024	92,99	71,15	21,84	297,45	291,94	5,510	286,69	285,35	0,47	1,343	0,0000000	6,287	6,2865733	24,00	24,00	0,00	Зима
20.12.2024	97,54	74,61	22,93	288,24	282,66	5,580	276,92	275,71	0,44	1,203	0,0000000	6,377	6,3769065	24,00	24,00	0,00	Зима
21.12.2024	93,57	70,54	23,03	274,23	269,01	5,218	264,20	263,01	0,45	1,186	0,0000000	6,109	6,1090575	24,00	24,00	0,00	Зима
22.12.2024	81,68	61,87	19,81	283,70	278,97	4,727	275,53	274,11	0,52	1,429	0,0000000	5,475	5,4754550	24,00	24,00	0,00	Зима
23.12.2024	81,96	63,52	18,45	293,37	288,69	4,683	284,88	283,40	0,52	1,476	0,0000000	5,273	5,2727061	24,00	24,00	0,00	Зима
24.12.2024	88,26	67,18	21,09	267,03	262,26	4,775	258,22	256,92	0,51	1,301	0,0000000	5,466	5,4658649	24,00	24,00	0,00	Зима
25.12.2024	90,20	70,39	19,82	313,07	307,79	5,278	302,34	300,97	0,45	1,369	0,0000000	6,014	6,0144597	24,00	24,00	0,00	Зима
среднее	86,50	65,71	20,79						0,49								
итого				8620,90	8471,85	149,045	8347,04	8306,29		40,748	0,0000	171,786	171,7863	720,00	720,00	0,00	
												dQ = 0,0000					

экзакция в энергосбыллинг

Дата единицы показаний	Начало периода показаний	Конец периода показаний	Заводской номер прибора учета	Тип прибора учета	Адрес объекта (справочно)	Вид нагрузки	Количество потребленной тепловой энергии, Гкал	Количество потребленного теплоносителя, т	Время наработки прибора учета, ч	Показания, Гкал	Показания, м3
							Q, Гкал	ΔG, т	Треб., ч	Гкал	м3
5.11.2024	26.11.2024	25.12.2024	20-100866	ТВ7	Екатеринбург г, Переходный пер, д. 3А	ЦО+ГВС	171,7863	0,0000	720,00	511,700	-818,296
За период истинной работы (IC2)							171,7863	0,0000	720,00		
За период истинной работы (IC2)											

- отклонения Qmax от Qср в периоде: 127%
- отклонения от Q предыдущего периода: -7%
- отклонения Q за аналогичный период прошлого года: 0%
- отклонения от Q предыдущего периода: $(Q_{тек}/(T_{расч} - T_{окл}) - Q_{пред}/(T_{расч_пред} - T_{окл_пред})) * \text{коэф_та} / ((Q_{пред}/(T_{расч_пред} - T_{окл_пред})) * \text{коэф_та})$
- отклонения Q за аналогичный период прошлого года: $(Q_{тек}/(T_{расч} - T_{окл}) - Q_{пред}/(T_{расч_пред} - T_{окл_пред})) * \text{коэф_та} / ((Q_{пред}/(T_{расч_пред} - T_{окл_пред})) * \text{коэф_та})$
- отклонения от Q предыдущего периода: $(171,786341597401/(720-0) - (153,9897/(744-0) * 1,2447676802503)) / ((153,9897/(744-0) * 1,2447676802503))$
- отклонения Q за аналогичный период прошлого года: $(171,786341597401/(720-0) - (216,2625/(720-0) * 0,791889239526556)) / ((216,2625/(720-0) * 0,791889239526556))$

зодствитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

зодствитель теплосети

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

АО «Энергосбыт Плюс»
Шалляпина Анастасия Сергеевна
26.12.2024 14:27:59

Статусы УУ:

дата начала: 18.10.2024 0:00:00

примечание:

дата конца: 30.09.2025 0:00:00

статус: Допущен

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за декабрь 2024 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
декабрь	134,43262	120,12088	14,31174	2482,54

Площадь офисов – 304,5 м2,

Площадь жилых помещений – 11295,90 м2

В соответствии с п. 40 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом вносит плату за эту услугу совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом или нежилом помещении и плату за ее потребление в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется в соответствии с формулов 3 (3) приложения 2 настоящего Постановления:

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{об}}} \right) \times T^T$$

где:

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i-м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^{\text{д}} - \sum_i V_i^n$$

где $V^{\text{д}}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{\text{об}}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф (цена) на тепловую энергию, установленный (определенная) в соответствии с законодательством Российской Федерации.