

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Ноябрь 2025 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, с вычетом теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Ноябрь	54.54	34.31	20.23	2805,94

- Площадь офисов – 839,4 м2,
- Площадь жилых помещений – 3 563,0 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{ог}}} \right) \times T^T, \text{ где:}$$

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i -м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i -м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i -м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год; (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^{\text{д}} - \sum_i V_i^n,$$

где $V^{\text{д}}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного

(общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i -го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 49,8 м².

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,642 Гкал

$$P = ((0,642 + 49,8 * (54,54 - 34,31) / (839,4 + 3\,563,0)) * 2805,94 \approx 2443,31 \text{ руб.}$$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Краснофлотцев, дом 40 - Ноябрь 2025

Помещение	Объем
Кв. 1	0,568000
Кв. 2	0,138000
Кв. 3	0,477000
Кв. 4	0,508000
Кв. 5	0,210000
Кв. 6	0,193000
Кв. 7	0,450000
Кв. 8	0,675000
Кв. 9	0,340000
Кв. 10	0,000000
Кв. 11	0,855000
Кв. 12	0,750000
Кв. 13	0,232000
Кв. 14	0,346000
Кв. 15	0,504000
Кв. 16	0,155000
Кв. 17	0,000000
Кв. 18	0,170000
Кв. 19	0,429000
Кв. 20	0,301000
Кв. 21	0,050000
Кв. 22	0,222000
Кв. 23	0,197000
Кв. 24	0,243000
Кв. 25	0,462000
Кв. 26	0,739000
Кв. 27	0,501000
Кв. 28	0,242000
Кв. 29	0,678000
Кв. 30	0,692000
Кв. 31	0,066000
Кв. 32	0,510000
Кв. 33	0,512000
Кв. 34	0,204000
Кв. 35	0,540000
Кв. 36	0,375000
Кв. 37	0,413000
Кв. 38	0,256000
Кв. 39	0,552000
Кв. 40	0,472000
Кв. 41	0,089000
Кв. 42	0,349000
Кв. 43	0,642000
Кв. 44	0,513000
Кв. 45	0,578000
Кв. 46	0,000000
Кв. 47	0,176000
Кв. 48	0,231000
Кв. 49	0,097000
Кв. 50	0,479000
Кв. 51	0,204000
Кв. 52	0,535000
Кв. 53	0,480000
Кв. 54	0,189000
Кв. 55	0,469000
Кв. 56	0,412000
Кв. 57	0,743000
Кв. 58	0,439000
Кв. 59	0,000000
Кв. 60	0,438000
Кв. 61	0,580000
Кв. 62	0,622000
Кв. 63	0,330000
Кв. 64	0,196000
Кв. 65	0,646000
Кв. 66	0,001000

Кв. 67	0,494000
Кв. 68	0,526000
Кв. 69	0,000000
Кв. 70	0,198000
Кв. 71	0,410000
Кв. 72	0,979000
Оф. 1	0,380000
Оф. 2	0,000000
Оф. 3	0,634000
Оф. 4	1,918000
Оф. 5	0,635000
Оф. 6	0,336000
Оф. 7	0,312000
Оф. 8	0,615000
Оф. 9	0,486000
Оф. 10	0,369000
Оф. 11	0,316000
Оф. 12	0,304000
Оф. 13	0,253000
Оф. 14	0,487000
	34,310000

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Краснофлотцев ул, д. 40 (ООО "УСК-Лето")
Прибор: СПТ944 Заводской номер: 16805.
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: СП-3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	% т	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	Qiv Гкал	Qd Гкал	bx °C	Pxa МПа	Траб ч	Тнар ч	NS
26.10.2025	71,61	39,45	0,00	32,16	50,19	49,61	0,00	49,04	49,24	0,00	-0,41	0,56	0,32	0,00	1,580	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
27.10.2025	71,22	40,75	0,00	30,47	46,73	46,17	0,00	45,67	45,80	0,00	-0,29	0,55	0,30	0,00	1,398	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
28.10.2025	69,65	39,07	0,00	30,59	32,44	31,73	0,00	31,99	31,75	0,00	-0,07	0,54	0,30	0,00	0,970	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
29.10.2025	70,42	46,57	0,00	23,85	53,46	52,83	0,00	52,27	52,29	0,00	-0,02	0,57	0,29	0,00	1,263	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
30.10.2025	70,53	45,82	0,00	24,71	59,68	59,08	0,00	58,35	58,48	0,00	-0,23	0,56	0,29	0,00	1,438	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
31.10.2025	70,01	43,40	0,00	26,62	64,86	64,23	0,00	63,43	63,65	0,00	-0,35	0,41	0,27	0,00	1,695	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
01.11.2025	72,99	43,65	0,00	29,34	66,31	65,70	0,00	64,74	65,10	0,00	-0,56	0,47	0,31	0,00	1,893	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
02.11.2025	71,70	47,88	0,00	23,81	77,63	76,86	0,00	75,57	76,02	0,00	-0,59	0,51	0,33	0,00	2,241	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
03.11.2025	87,82	53,22	0,00	34,60	85,22	84,18	0,00	82,42	83,06	0,00	-0,78	0,53	0,35	0,00	2,839	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
04.11.2025	88,70	51,57	0,00	37,13	65,11	64,28	0,00	62,93	63,49	0,00	-0,89	0,48	0,34	0,00	2,371	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
05.11.2025	78,05	48,07	0,00	29,98	79,58	78,85	0,00	77,43	77,98	0,00	-0,70	0,47	0,34	0,00	2,334	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
06.11.2025	70,53	43,19	0,00	27,34	73,29	72,68	0,00	71,65	72,03	0,00	-0,53	0,45	0,34	0,00	1,975	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
07.11.2025	70,83	43,86	0,00	26,97	69,42	68,84	0,00	67,86	68,21	0,00	-0,51	0,48	0,34	0,00	1,829	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
08.11.2025	70,68	43,38	0,00	27,30	68,66	68,06	0,00	67,12	67,45	0,00	-0,49	0,48	0,36	0,00	1,837	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
09.11.2025	78,57	46,43	0,00	32,14	76,82	76,06	0,00	74,75	75,28	0,00	-0,71	0,48	0,35	0,00	2,396	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
10.11.2025	76,94	46,66	0,00	30,27	78,11	77,33	0,00	76,06	76,53	0,00	-0,61	0,48	0,36	0,00	2,317	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
11.11.2025	74,19	46,02	0,00	28,17	79,17	78,44	0,00	77,24	77,66	0,00	-0,54	0,48	0,35	0,00	2,188	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
12.11.2025	80,22	49,52	0,00	30,70	84,06	83,25	0,00	81,70	82,29	0,00	-0,72	0,50	0,35	0,00	2,520	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
13.11.2025	79,77	49,10	0,00	30,67	83,57	82,77	0,00	81,24	81,83	0,00	-0,72	0,51	0,36	0,00	2,505	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
14.11.2025	73,24	45,17	0,00	28,07	73,92	73,22	0,00	72,15	72,51	0,00	-0,50	0,47	0,33	0,00	2,036	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
15.11.2025	71,33	41,07	0,00	30,27	55,88	55,24	0,00	54,61	54,79	0,00	-0,34	0,49	0,31	0,00	2,657	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
16.11.2025	70,30	39,95	0,00	30,36	60,96	60,31	0,00	59,61	59,84	0,00	-0,39	0,47	0,33	0,00	1,793	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
17.11.2025	80,05	49,75	0,00	30,30	87,65	86,76	0,00	85,20	85,75	0,00	-0,64	0,51	0,35	0,00	2,593	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
18.11.2025	76,19	47,07	0,00	29,12	74,43	73,69	0,00	72,52	72,92	0,00	-0,56	0,52	0,36	0,00	2,156	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
19.11.2025	70,42	41,13	0,00	29,29	61,42	60,82	0,00	60,06	60,33	0,00	-0,45	0,54	0,34	0,00	2,756	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
20.11.2025	75,52	45,88	0,00	29,64	80,69	79,93	0,00	78,66	79,14	0,00	-0,61	0,49	0,33	0,00	2,344	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
21.11.2025	80,33	50,56	0,00	29,77	89,12	88,23	0,00	86,61	87,16	0,00	-0,63	0,54	0,36	0,00	2,577	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
22.11.2025	77,36	46,90	0,00	30,46	77,98	77,15	0,00	75,91	76,33	0,00	-0,56	0,52	0,37	0,00	2,325	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
23.11.2025	71,56	41,29	0,00	30,27	66,52	65,82	0,00	65,00	65,29	0,00	-0,44	0,49	0,36	0,00	1,973	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
24.11.2025	80,02	49,49	0,00	30,53	83,99	83,12	0,00	81,65	82,17	0,00	-0,63	0,51	0,36	0,00	2,502	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
25.11.2025	72,28	45,75	0,00	26,52	80,96	80,21	0,00	79,06	79,41	0,00	-0,44	0,50	0,36	0,00	2,120	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
Среднее	75,13	45,54	0,00	29,59	75,13	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00	-0,51	0,50	0,33	0,00	2,120	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
Итого:					2187,83	2165,71	0,00	2132,24	2143,78	0,00					65,421	0,000			744,0	744,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qiv Гкал	Qd Гкал	Траб ч	Тнар ч
25.10.2025	41803,86	41080,21	158,50	40465,07	40523,59	154,59	1388,273	11,618	11457,1	5429,9
25.11.2025	43991,69	43215,92	158,50	42597,31	42667,37	154,59	1453,694	11,618	12201,1	6173,9
Итого:	2187,83	2165,71	0,00	2132,24	2143,78	0,00	65,421	0,000	744,0	744,0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации