

Уважаемые собственники!

Ознакомьтесь с примером расчета по услуге «Отопление».

Расчет проводится согласно Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3).

Данные о расходе теплоносителя (карточка УКУТ)

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя в гаражных боксах, Гкал	Расход теплоносителя в квартирах, офисах, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН, Гкал	Тариф, руб.
Январь 2025	216,4968	35,201357	0	108,403156	72,892287	1907,06

Площадь квартир (с 1 по 231) – 10759,10 м²

Площадь офисов () – 125,60 м²

Площадь паркинга () – 0 м²

Расход теплоносителя в квартирах и офисах (108,403156)

Расход теплоносителя по ИПУ квартиры: 107,695 Гкал

Расход теплоносителя без показаний ИПУ квартиры (отсутствие показаний): 0,708156 Гкал

Расход теплоносителя по ИПУ офисы: Гкал

Расчет отопления в квартире с общей площадью 48,6 м²:

Общий расход теплоносителя по карточке УКУТ – 209,465 Гкал

Общий расход теплоносителя по карточке УКУТ за декабрь 2024 – 7,0318 Гкал

Расход теплоносителя на подогрев воды на нужды горячего водоснабжения – 35,201357 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления гаражных боксов: 0 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления: 216,4968 Гкал – 35,201357 Гкал = 181,295443 Гкал

Расход теплоносителя по показаниям индивидуальных приборов учета 5,2-4,8 ≈ 0,4 Гкал

$$P = ((0,4 + 72,892287 * (48,6 / 10884,70))) * 1907,06 = 1383,50 \text{ руб.}$$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Помещение	Объем
Кв. 1	0,200000
Кв. 2	0,400000
Кв. 3	0,600000
Кв. 4	0,200000
Кв. 5	0,100000
Кв. 6	0,600000
Кв. 7	0,500000
Кв. 8	0,900000
Кв. 9	0,400000
Кв. 10	0,800000
Кв. 11	0,200000
Кв. 12	0,500000
Кв. 13	0,500000
Кв. 14	0,800000
Кв. 15	0,100000
Кв. 16	0,700000
Кв. 17	0,600000
Кв. 18	0,400000
Кв. 19	0,300000
Кв. 20	0,700000
Кв. 21	0,800000
Кв. 22	0,100000
Кв. 23	0
Кв. 24	0,300000
Кв. 25	0,700000
Кв. 26	1,100000
Кв. 27	0,300000
Кв. 28	0,500000
Кв. 29	0,400000
Кв. 30	0,500000
Кв. 31	0,700000
Кв. 32	0,200000
Кв. 33	0,400000
Кв. 34	0
Кв. 35	1,300000
Кв. 36	0,600000
Кв. 37	0,700000
Кв. 38	0,600000
Кв. 39	0,600000
Кв. 40	0,900000
Кв. 41	0,500000
Кв. 42	0,600000
Кв. 43	0,500000
Кв. 44	0
Кв. 45	0,300000
Кв. 46	0,300000
Кв. 47	0,200000
Кв. 48	0,100000
Кв. 49	0
Кв. 50	0,700000
Кв. 51	0,600000
Кв. 52	0,200000
Кв. 53	0,400000
Кв. 54	0,400000
Кв. 55	0,700000
Кв. 56	0,200000
Кв. 57	0,400000
Кв. 58	1,000000
Кв. 59	0,600000
Кв. 60	0,400000
Кв. 61	0,400000
Кв. 62	0,900000
Кв. 63	0
Кв. 64	0,400000
Кв. 65	0,600000
Кв. 66	0,800000
Кв. 67	0,100000
Кв. 68	0,300000
Кв. 69	0,300000
Кв. 70	0,400000
Кв. 71	0,300000
Кв. 72	0,400000
Кв. 73	0,500000
Кв. 74	0,400000
Кв. 75	0,200000

Кв. 76	1,200000
Кв. 77	0,100000
Кв. 78	0,400000
Кв. 79	0,300000
Кв. 80	1,200000
Кв. 81	0,900000
Кв. 82	0,600000
Кв. 83	0,500000
Кв. 84	0,600000
Кв. 85	1,500000
Кв. 86	0,300000
Кв. 87	0,200000
Кв. 88	0,300000
Кв. 89	0,100000
Кв. 90	0
Кв. 91	0,500000
Кв. 92	0,600000
Кв. 93	0
Кв. 94	0,900000
Кв. 95	0,400000
Кв. 96	0,600000
Кв. 97	0
Кв. 98	1,100000
Кв. 99	0,600000
Кв. 100	0,400000
Кв. 101	0,300000
Кв. 102	0,700000
Кв. 103	0,600000
Кв. 104	0,400000
Кв. 105	0,300000
Кв. 106	0,300000
Кв. 107	1,200000
Кв. 108	0,200000
Кв. 109	0,300000
Кв. 110	0,300000
Кв. 111	0,300000
Кв. 112	1,700000
Кв. 113	0,200000
Кв. 114	0,200000
Кв. 115	0
Кв. 116	0,800000
Кв. 117	0,900000
Кв. 118	0,400000
Кв. 119	0,400000
Кв. 120	0,900000
Кв. 121	0
Кв. 122	0,500000
Кв. 123	0,600000
Кв. 124	0,100000
Кв. 125	0,500000
Кв. 126	0,200000
Кв. 127	0,600000
Кв. 128	0,100000
Кв. 129	0,600000
Кв. 130	0,400000
Кв. 131	0,300000
Кв. 132	0,500000
Кв. 133	0,300000
Кв. 134	1,000000
Кв. 135	0,900000
Кв. 136	0,700000
Кв. 137	0,300000
Кв. 138	0,100000
Кв. 139	1,400000
Кв. 140	0,400000
Кв. 141	0
Кв. 142	0,200000
Кв. 143	1,000000
Кв. 144	0,500000
Кв. 145	0,100000
Кв. 146	0,400000
Кв. 147	0,100000
Кв. 148	1,300000
Кв. 149	0,400000
Кв. 150	0,100000
Кв. 151	0,500000

Кв. 152	0,800000
Кв. 153	0
Кв. 154	1,300000
Кв. 155	0,100000
Кв. 156	0,700000
Кв. 157	0,800000
Кв. 158	0,200000
Кв. 159	0,300000
Кв. 160	0
Кв. 161	0,900000
Кв. 162	0,400000
Кв. 163	0,600000
Кв. 164	0,100000
Кв. 165	0,300000
Кв. 166	0,300000
Кв. 167	0,600000
Кв. 168	0,100000
Кв. 169	0,400000
Кв. 170	0,700000
Кв. 171	0,100000
Кв. 172	0,700000
Кв. 173	0
Кв. 174	0,600000
Кв. 175	1,100000
Кв. 176	0,400000
Кв. 177	0,200000
Кв. 178	0,400000
Кв. 179	0,800000
Кв. 180	0,400000
Кв. 181	0
Кв. 182	0,200000
Кв. 183	0,100000
Кв. 184	1,400000
Кв. 185	0
Кв. 186	0,500000
Кв. 187	0,200000
Кв. 188	1,100000
Кв. 189	0,800000
Кв. 190	1,000000
Кв. 191	0,300000
Кв. 192	0,700000
Кв. 193	0,600000
Кв. 194	0,300000
Кв. 195	0,600000
Кв. 196	0,500000
Кв. 197	0,700000
Кв. 198	0,200000
Кв. 199	0,400000
Кв. 200	0,300000
Кв. 201	0
Кв. 202	0,200000
Кв. 203	0,100000
Кв. 204	0,100000
Кв. 205	0,300000
Кв. 206	0,300000
Кв. 207	0,300000
Кв. 208	0,600000
Кв. 209	0,700000
Кв. 210	0,600000
Кв. 211	0,400000
Кв. 212	0,400000
Кв. 213	0,600000
Кв. 214	0,095000
Кв. 215	0,400000
Кв. 216	0,600000
Кв. 217	0,500000
Кв. 218	0,500000
Кв. 219	0,400000
Кв. 220	0,700000
Кв. 221	0,300000
Кв. 222	0
Кв. 223	0,700000
Кв. 224	0,900000
Кв. 225	0
Кв. 226	0,600000
Кв. 227	0,300000

Кв. 228	0,400000
Кв. 229	1,000000
Кв. 230	0
Кв. 231	0,400000
Офисы	0,708156
Итого	108,403156

Отчет о суточных параметрах
(26.12.2024 0:00:00 - 25.01.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Монтерская ул, д. 4 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ-ЮГ")
Трибор: СПП944 Заводской номер: 13535
Гочка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Хема измерений: СП=3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	% т	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	Qiv Гкал	Qg Гкал	txb °C	Pxb МПа	Траб ч	Тнар ч	NS
6.12.2024	92.77	58.45	70.00	34.32	216.50	212.00	0.00	208.65	208.65	0.00	0.00	0.61	0.32	0.16	7.202	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
7.12.2024	85.96	55.08	70.00	30.88	208.30	204.50	0.05	201.64	201.59	0.05	0.03	0.61	0.32	0.16	6.299	0.003	0.00	0.10	24.0	24.0	
8.12.2024	80.77	51.64	70.00	29.13	210.00	206.60	0.00	204.03	204.02	0.00	0.00	0.62	0.33	0.16	5.988	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
9.12.2024	84.87	53.18	70.00	31.69	211.50	207.60	0.00	204.95	204.85	0.00	0.05	0.64	0.33	0.16	6.507	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
0.12.2024	89.23	55.31	70.00	33.92	209.60	205.40	0.00	202.51	202.47	0.00	0.02	0.63	0.34	0.16	6.887	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
1.12.2024	87.43	52.41	70.00	35.02	205.10	201.00	0.00	198.38	198.37	0.00	0.00	0.63	0.34	0.16	6.970	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
1.01.2025	85.95	54.97	70.00	30.98	201.30	197.60	0.00	194.92	194.81	0.00	0.05	0.63	0.34	0.16	6.057	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
2.01.2025	89.47	56.84	70.00	32.64	207.30	203.20	0.00	200.23	200.14	0.00	0.05	0.63	0.33	0.16	6.564	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
3.01.2025	77.84	48.99	70.00	28.85	175.20	172.60	0.01	170.52	170.63	0.01	-0.07	0.62	0.33	0.16	4.957	0.001	0.00	0.10	24.0	24.0	
4.01.2025	76.88	47.52	70.00	29.36	167.90	165.40	0.00	163.54	163.63	0.00	-0.05	0.63	0.33	0.16	4.810	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
5.01.2025	77.14	47.65	70.00	29.49	171.10	168.60	0.00	166.63	166.79	0.00	-0.10	0.63	0.33	0.16	4.939	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
6.01.2025	87.68	54.76	70.00	32.92	209.50	205.50	0.00	202.65	202.64	0.00	0.00	0.64	0.34	0.16	6.680	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
7.01.2025	95.69	59.91	70.00	35.78	222.20	217.20	0.00	213.72	213.61	0.00	0.05	0.65	0.34	0.16	7.651	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
8.01.2025	94.57	57.94	70.00	36.63	220.00	215.00	0.00	211.72	211.62	0.00	0.05	0.64	0.34	0.16	7.793	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
9.01.2025	82.73	49.65	70.00	33.08	167.80	165.00	0.01	162.81	163.06	0.01	-0.16	0.63	0.32	0.16	5.408	0.001	0.00	0.10	24.0	24.0	
0.01.2025	76.72	47.21	70.00	29.50	176.70	174.10	0.00	172.12	172.26	0.00	-0.08	0.61	0.33	0.16	5.110	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
1.01.2025	76.93	47.28	70.00	29.65	191.20	188.30	0.00	186.22	186.31	0.00	-0.05	0.61	0.33	0.16	5.560	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
2.01.2025	77.02	46.27	70.00	30.75	176.20	173.60	0.00	171.61	171.84	0.00	-0.13	0.61	0.33	0.16	5.297	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
3.01.2025	80.89	50.85	70.00	30.05	200.10	196.90	0.01	194.40	194.51	0.01	-0.05	0.64	0.34	0.16	5.890	0.001	0.00	0.10	24.0	24.0	
4.01.2025	81.15	50.13	70.00	31.03	191.50	188.40	0.00	186.03	186.17	0.00	-0.08	0.65	0.33	0.16	5.783	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
5.01.2025	85.90	53.71	70.00	32.20	204.80	201.10	0.00	198.31	198.38	0.00	-0.04	0.66	0.33	0.16	6.427	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
6.01.2025	92.40	56.90	70.00	35.50	195.70	191.60	0.00	188.65	188.74	0.00	-0.04	0.68	0.32	0.16	6.765	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
7.01.2025	97.51	62.20	70.00	35.31	225.90	220.80	0.00	216.97	216.89	0.00	0.04	0.66	0.34	0.16	7.701	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
8.01.2025	97.64	61.34	70.00	36.30	225.90	220.60	0.00	216.94	216.78	0.00	0.08	0.64	0.33	0.16	7.903	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
9.01.2025	90.48	54.96	70.00	35.52	202.90	198.80	0.00	195.81	195.96	0.00	-0.07	0.62	0.33	0.16	6.986	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
0.01.2025	90.86	54.71	70.00	36.15	178.30	174.80	0.00	172.07	172.37	0.00	-0.17	0.65	0.31	0.16	6.261	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
1.01.2025	104.16	62.97	70.00	41.19	209.40	203.90	0.00	200.13	200.22	0.00	-0.04	0.64	0.33	0.16	8.286	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
2.01.2025	112.15	65.94	70.00	46.22	232.90	225.60	0.00	221.15	221.16	0.00	0.00	0.61	0.33	0.16	10.293	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
3.01.2025	110.54	66.59	70.00	43.95	237.10	230.10	0.00	225.36	225.45	0.00	-0.04	0.60	0.33	0.16	10.020	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
4.01.2025	99.50	62.32	70.00	37.18	231.30	225.70	0.00	221.79	221.67	0.00	0.05	0.62	0.33	0.16	8.313	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
5.01.2025	98.35	61.43	70.00	36.92	228.80	223.50	0.01	219.61	219.63	0.01	-0.01	0.64	0.33	0.16	8.159	0.001	0.00	0.10	24.0	24.0	
Средние:	89.07	55.13	70.00	33.94	---	---	---	---	---	---	-0.02	0.63	0.33	0.16	---	---	0.00	0.10	---	---	
Итого:	---	---	---	---	6312.00	6185.00	0.09	6094.05	6095.19	0.09	---	---	---	---	209.465	0.006	---	---	744.0	744.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qiv Гкал	Qg Гкал	Траб ч	Тнар ч
5.12.2024	64003.50	62611.80	2.42	61960.46	61687.14	2.37	1823.943	0.166	9919.2	9918.4
5.01.2025	70315.50	68796.80	2.51	68054.52	67782.33	2.45	2033.408	0.172	10663.2	10662.4
Итого:	6312.00	6185.00	0.09	6094.05	6095.19	0.09	209.465	0.006	744.0	744.0

Представитель энергопоставляющей организации

Представитель абонента

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

Объект: Екатеринбург г, Монтерская ул, д. 4 (ООО "ЖК "Созвездие")
тип объекта: МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18 °C
участитель: СТП944, SN: 13535, TBI: dMin = 3 °C
цена на прибор: отстает на 8 мин.
ид ресурса: УЭТЗ, ОДПУ в МКД Система ГВС: Закрытая Допустимое отклонение времени: 1ч, 1мин.
ид нагрузки: ЦО+ГВС Qгвс = 0,34773 Гкал/ч

Дата	Температура, °C			Масса, т			Объем, м3					Кол-во теплоты, Гкал		Тнар, ч	Трасч, ч	Тэл, ч	Тф, ч	Причина перерасч.	Вид перерыва подачи ресурса/ Причина обнуления	Режим работы
	t1	t2	dt	M1	M2	%	dH	V1	V2	dV	dVрасч.	Qфакт.	Qрасч.							
26.11.2024	83,65	52,80	30,86	201,15	200,85	0,15	0,293	207,40	203,50	3,900		6,248	6,2494400	24,00	24,00					Зима
27.11.2024	86,68	55,79	30,89	200,99	200,62	0,19	0,372	207,70	203,60	4,100		6,246	6,2458000	24,00	24,00					Зима
28.11.2024	87,25	55,42	31,83	200,64	200,18	0,23	0,458	207,40	203,10	4,300		6,416	6,4158300	24,00	24,00					Зима
29.11.2024	88,40	57,28	31,12	209,87	209,37	0,24	0,504	217,10	212,60	4,500		6,568	6,5680800	24,00	24,00					Зима
30.11.2024	83,61	52,80	30,81	196,65	196,29	0,18	0,362	202,80	198,90	3,900		6,112	6,1124400	24,00	24,00					Зима
01.12.2024	78,87	48,00	30,86	182,01	181,99	0,01	0,023	187,10	184,00	3,100		5,626	5,6264500	24,00	24,00					Зима
02.12.2024	76,32	48,09	28,23	188,23	188,11	0,06	0,120	193,20	190,20	3,000		5,340	5,3404500	24,00	24,00					Зима
03.12.2024	73,62	46,85	26,77	187,58	187,43	0,08	0,155	192,20	189,40	2,800		5,041	5,0409300	24,00	24,00					Зима
04.12.2024	72,19	45,90	26,29	189,97	189,86	0,06	0,109	194,50	191,80	2,700		4,995	4,9948400	24,00	24,00					Зима
05.12.2024	80,26	49,79	30,47	201,41	200,84	0,28	0,572	207,20	203,20	4,000		6,146	6,1463200	24,00	24,00					Зима
06.12.2024	89,78	56,78	32,99	220,71	219,98	0,33	0,729	228,50	223,30	5,200		7,313	7,3127100	24,00	24,00					Зима
07.12.2024	94,10	59,30	34,81	227,91	227,26	0,29	0,654	236,70	231,00	5,700		7,966	7,9658300	24,00	24,00					Зима
08.12.2024	97,34	60,07	37,27	227,67	227,15	0,22	0,511	237,00	231,00	6,000		8,511	8,5106400	24,00	24,00					Зима
09.12.2024	95,24	58,67	36,57	213,75	213,34	0,19	0,410	222,20	216,80	5,400		7,862	7,8622800	24,00	24,00					Зима
10.12.2024	88,75	54,63	34,12	202,84	202,63	0,11	0,218	209,90	205,50	4,400		6,952	6,9524500	24,00	24,00					Зима
11.12.2024	85,71	53,43	32,28	212,87	212,52	0,16	0,345	219,80	215,40	4,400		6,903	6,9034400	24,00	24,00					Зима
12.12.2024	84,68	51,63	33,05	189,46	189,20	0,14	0,261	195,50	191,60	3,900		6,381	6,3814600	24,00	24,00					Зима
13.12.2024	85,74	51,55	34,19	175,19	175,10	0,05	0,096	180,90	177,30	3,600		6,023	6,0234800	24,00	24,00					Зима
14.12.2024	96,88	59,53	37,35	206,62	206,30	0,16	0,326	215,00	209,70	5,300		7,744	7,7437600	24,00	24,00					Зима
15.12.2024	108,00	64,02	43,97	207,44	207,34	0,05	0,094	217,70	211,30	6,400		9,136	9,1360000	24,00	24,00					Зима
16.12.2024	98,64	61,34	37,50	211,77	211,34	0,20	0,430	220,80	215,10	5,700		8,017	8,0167000	24,00	24,00					Зима
17.12.2024	96,76	52,50	34,25	178,53	178,36	0,10	0,172	184,50	180,70	3,800		6,180	6,1804700	24,00	24,00					Зима
18.12.2024	90,12	55,58	34,54	197,47	197,34	0,07	0,133	204,50	200,20	4,300		6,857	6,8570900	24,00	24,00					Зима
19.12.2024	93,41	60,52	32,89	220,00	219,61	0,18	0,386	228,40	223,40	5,000		7,265	7,2649600	24,00	24,00			1.7	Отклонение задано вручную	Зима
20.12.2024	100,08	61,47	38,61	209,57	209,51	0,03	0,056	218,60	213,20	5,400		8,133	8,1334700	24,00	24,00					Зима
21.12.2024	95,85	60,48	35,37	213,23	213,12	0,06	0,118	221,80	216,80	5,000		7,594	7,5942800	24,00	24,00					Зима
22.12.2024	82,51	50,30	32,21	180,38	180,51	0,07	-0,132	185,90	182,70	3,200		5,867	5,8673800	24,00	24,00					Зима
23.12.2024	82,45	51,38	31,07	185,58	185,77	0,10	-0,194	191,20	188,10	3,100		5,790	5,7901600	24,00	24,00					Зима
24.12.2024	90,44	55,45	34,99	187,59	187,59	0,00	0,001	194,30	190,30	4,000		6,572	6,5723000	24,00	24,00					Зима
25.12.2024	92,65	58,87	33,78	206,25	206,15	0,05	0,100	214,00	209,50	4,500		7,031	7,0313700	24,00	24,00					Зима
среднее	88,34	55,01	31,33			0,13														
итого				6035,34	6025,66		7,683	6243,80	6113,20	130,600		202,740	202,7398	720,00	720,00					
												Qгвс = 0,00000								

Указания в энергосбытии:

Дата издания показаний	Начало периода показаний	Конiec периода показаний	Заводской номер прибора учёта	Тип прибора учёта	Адрес объекта (справочно)	Вид нагрузки	Количество потребленной тепловой энергии, Гкал	Объем потребленного теплоносителя, м3	Время наработки прибора учёта, ч	Показания, Гкал	Показания, м3
5.11.2024	25.11.2024	25.12.2024	13535	СТП944	Екатеринбург г, Монтерская ул, д. 4	ЦО+ГВС	202,7398		720,00	1823,943	1391,700
							За период штатной работы (1С):				
							За период нештатной работы (1С):				

значимы перерасчёта

В1, (ЦО+ГВС)

1.7 - Отсутствие подачи/потребления теплоносителя (перерасчет не производится)

отклонения Qгвс от Qср в период: 135%

отклонения от Q предыдущего периода: -1%

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: -9%

отклонения от Q предыдущего периода: $(Q_{гвс}/(T_{расч} - T_{окл}) - Q_{пред}/(T_{расч_пред} - T_{окл_пред}) * \text{коэф_та}) / ((Q_{пред}/(T_{расч_пред} - T_{окл_пред}) * \text{коэф_та})$ отклонения Q за аналогичный период прошлого года: $(Q_{гвс}/(T_{расч} - T_{окл}) - Q_{пред}/(T_{расч_пред} - T_{окл_пред}) * \text{коэф_та}) / ((Q_{пред}/(T_{расч_пред} - T_{окл_пред}) * \text{коэф_та})$ отклонения от Q предыдущего периода: $(202,73981/(720-4)-(170,6783/(744-0)*1,2447676802503))/((170,6783/(744-0)*1,2447676802503)$ отклонения Q за аналогичный период прошлого года: $(202,73981/(720-4)-(281,7279/(720-0)*0,7918892395265556))/((281,7279/(720-0)*0,7918892395265556)$

представитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

представитель теплосети

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

АО «Энергосбыт Плюс»
Матушкин Кирилл Олегович
26.12.2024 10:41:48

Статус УУ:

дата начала: 17.10.2023 0:00:00

дата конца: 04.08.2026 0:00:00

статус: Допущен