

**Уважаемые собственники!**

**Ознакомьтесь с примером расчета по услуге «Отопление».**

Расчет проводится согласно Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года должно проводиться в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1).

***Данные о расходе теплоносителя (карточка УКУТ)***

| Месяц        | Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал | Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал | Расход теплоносителя в гаражных боксах, Гкал | Расход теплоносителя в квартирах, офисах, Гкал | Расход теплоносителя на отопление ОДН, Гкал | Тариф, руб. |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Февраль 2025 | 197,6581                                     | 29,137493                                                 | 0                                            | 93,88067                                       | 74,639937                                   | 2482,54     |

*Площадь квартир (с 1 по 177) – 12035 м²*

*Площадь офисов () – 0 м²*

*Площадь паркинга () – 0 м²*

*Расход теплоносителя в квартирах и офисах (93,88067)*

*Расход теплоносителя по ИПУ квартиры: 91,398710 Гкал*

*Расход теплоносителя без показаний ИПУ квартиры (отсутствие показаний): 2,481960 Гкал*

***Расчет отопления в квартире с общей площадью 28,0 м²:***

Общий расход теплоносителя по карточке УКУТ – 197,6581 Гкал

Расход теплоносителя на подогрев воды на нужды горячего водоснабжения – 29,137493 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления: 197,6581 - Гкал – 29,137493 Гкал = 168,520607 Гкал

0,00086-коэффициент перевода единицы измерения кВт в единицу измерения Гкал.

Расход теплоносителя по показаниям индивидуальных приборов учета (14055,10-13751)\*0,00086. ≈ 0,261526 Гкал

**$P = ((0,261526 + 28,0 * (168,520607 - 93,88067)) / (12035) * 2482,54 = 1080,35 \text{ руб.}$**

*(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).*



## Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

Адрес: Екатеринбург г, Родионова ул, д. 35 (ООО "УК "Солардент")  
п. объект: МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18°C  
испытатель: Карет-30X, SN: 09143020, Подсистема 1: 04Ма = 3°C  
ека на приборе: точная Допустимое отклонение времени: 1ч. 45мин.  
д ресурса: УТЭ, ОДПУ в МКД Система ГВС: Открытая  
д магистрал: ЦО+ГВС Qрас = 0,0542 Гкал/ч

| Дата       | Температура, °C |       |       | Объем, м³ |         |         | Масса, т |         |      | Кол-во теплоты, Гкал |          | Ткв, ч   | Твас, ч   | Тпл, ч | Тд, ч  | Причина перерасч. | Вид перерыва подачи ресурса/Горячая обмотка | Режим работы |
|------------|-----------------|-------|-------|-----------|---------|---------|----------|---------|------|----------------------|----------|----------|-----------|--------|--------|-------------------|---------------------------------------------|--------------|
|            | Ц               | Г     | д     | V1        | V2      | QV      | M1       | M2      | %    | Qрас                 | Qдоп.    |          |           |        |        |                   |                                             |              |
| 6.01.2025  | 98,52           | 65,40 | 30,13 | 259,56    | 259,75  | 0,202   | 259,15   | 259,09  | 1,89 | -4,940               | 0,000000 | 7,752    | 7,7512210 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 7.01.2025  | 99,92           | 64,63 | 25,29 | 278,94    | 278,62  | 0,312   | 289,40   | 273,34  | 1,45 | -3,942               | 0,000000 | 6,890    | 6,8901240 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 8.01.2025  | 82,29           | 65,44 | 21,85 | 286,36    | 287,15  | -0,802  | 277,98   | 282,37  | 1,57 | -4,391               | 0,000000 | 6,658    | 6,6584470 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 9.01.2025  | 85,19           | 62,88 | 22,31 | 299,94    | 300,35  | -0,420  | 290,62   | 294,96  | 1,48 | -4,340               | 0,000000 | 6,518    | 6,5181220 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 10.01.2025 | 94,91           | 64,35 | 30,56 | 231,14    | 231,26  | -0,118  | 222,47   | 226,92  | 1,98 | -4,445               | 0,000000 | 6,765    | 6,7645690 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 11.01.2025 | 85,95           | 63,86 | 22,09 | 298,14    | 298,66  | -0,519  | 288,73   | 293,14  | 1,51 | -4,401               | 0,000000 | 6,370    | 6,3700750 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 12.01.2025 | 78,07           | 58,39 | 19,67 | 288,28    | 291,03  | -1,752  | 281,58   | 286,49  | 1,73 | -4,908               | 0,000000 | 5,535    | 5,5259550 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 13.01.2025 | 76,30           | 57,20 | 19,10 | 296,21    | 297,79  | -1,578  | 288,64   | 293,32  | 1,61 | -4,682               | 0,000000 | 5,536    | 5,5360640 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 14.01.2025 | 76,42           | 57,20 | 19,22 | 272,29    | 273,58  | -1,291  | 265,31   | 269,47  | 1,56 | -4,162               | 0,000000 | 5,095    | 5,0950200 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 15.01.2025 | 77,11           | 56,60 | 20,51 | 265,50    | 266,08  | -0,574  | 258,59   | 262,17  | 1,37 | -3,580               | 0,000000 | 5,329    | 5,3289660 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 16.01.2025 | 68,38           | 58,50 | 28,87 | 228,62    | 228,45  | 0,171   | 221,04   | 224,87  | 1,71 | -3,823               | 0,000000 | 6,474    | 6,4741440 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 17.01.2025 | 69,20           | 57,24 | 31,96 | 202,55    | 202,90  | -0,351  | 195,74   | 199,86  | 2,08 | -4,119               | 0,000000 | 6,287    | 6,2865330 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 18.01.2025 | 69,86           | 56,11 | 33,75 | 179,47    | 179,65  | -0,178  | 173,36   | 177,05  | 2,11 | -3,696               | 0,000000 | 5,868    | 5,8682240 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 19.01.2025 | 90,94           | 58,96 | 31,99 | 205,50    | 205,81  | -0,312  | 198,34   | 202,54  | 2,09 | -4,194               | 0,000000 | 6,341    | 6,3411370 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 20.01.2025 | 85,24           | 57,89 | 27,35 | 237,35    | 237,72  | -0,375  | 228,97   | 234,07  | 1,77 | -4,105               | 0,000000 | 6,261    | 6,2606470 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 21.01.2025 | 79,93           | 56,35 | 23,58 | 251,50    | 251,82  | -0,315  | 244,52   | 248,15  | 1,47 | -3,628               | 0,000000 | 5,694    | 5,6938310 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 22.01.2025 | 86,14           | 57,15 | 26,98 | 214,92    | 215,13  | -0,213  | 208,11   | 211,91  | 1,81 | -3,703               | 0,000000 | 5,981    | 5,9810980 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 23.01.2025 | 89,45           | 58,25 | 31,20 | 204,27    | 204,64  | -0,371  | 197,36   | 201,46  | 2,05 | -4,098               | 0,000000 | 6,151    | 6,1508770 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 24.01.2025 | 87,60           | 60,04 | 27,56 | 236,55    | 236,85  | -0,300  | 228,83   | 232,95  | 1,78 | -4,118               | 0,000000 | 6,330    | 6,3295470 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 25.01.2025 | 90,93           | 58,16 | 32,66 | 190,16    | 190,96  | -0,803  | 183,56   | 188,00  | 2,39 | -4,445               | 0,000000 | 6,015    | 6,0153120 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 26.01.2025 | 93,95           | 61,74 | 32,21 | 211,18    | 211,53  | -0,349  | 203,40   | 207,85  | 2,17 | -4,455               | 0,000000 | 6,572    | 6,5717390 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 27.01.2025 | 94,36           | 61,57 | 32,79 | 216,62    | 216,90  | -0,288  | 208,58   | 213,15  | 2,17 | -4,578               | 0,000000 | 6,852    | 6,8518120 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 28.01.2025 | 95,44           | 58,83 | 36,61 | 156,15    | 155,77  | 0,379   | 150,24   | 153,30  | 2,02 | -3,060               | 0,000000 | 6,580    | 6,5595460 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 29.01.2025 | 105,06          | 64,02 | 41,04 | 180,60    | 180,50  | 0,092   | 172,52   | 177,15  | 2,65 | -4,626               | 0,000000 | 7,078    | 7,0784320 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 30.01.2025 | 109,43          | 63,70 | 45,73 | 167,65    | 167,16  | 0,488   | 159,61   | 164,08  | 2,77 | -4,478               | 0,000000 | 7,295    | 7,2948710 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 31.01.2025 | 109,51          | 60,99 | 48,52 | 157,01    | 156,29  | 0,725   | 149,47   | 153,63  | 2,75 | -4,163               | 0,000000 | 7,205    | 7,2045370 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 1.02.2025  | 107,22          | 59,52 | 47,69 | 149,76    | 149,18  | 0,582   | 142,82   | 146,76  | 2,72 | -3,937               | 0,000000 | 6,793    | 6,7925000 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 2.02.2025  | 102,04          | 61,21 | 40,83 | 177,35    | 177,86  | -0,507  | 169,81   | 174,82  | 2,91 | -5,012               | 0,000000 | 6,894    | 6,8944360 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 3.02.2025  | 100,81          | 59,17 | 41,64 | 171,65    | 172,24  | -0,583  | 164,51   | 169,48  | 2,98 | -4,922               | 0,000000 | 6,862    | 6,8620770 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 4.02.2025  | 98,09           | 58,19 | 39,90 | 167,26    | 167,88  | -0,626  | 160,62   | 165,28  | 2,86 | -4,663               | 0,000000 | 6,439    | 6,4385930 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| 5.02.2025  | 92,69           | 56,46 | 36,23 | 172,49    | 173,14  | -0,649  | 166,28   | 170,60  | 2,56 | -4,323               | 0,000000 | 5,999    | 5,9993590 | 24,00  | 24,00  | 1,14              | 10:00<0                                     | Зима         |
| Итого      |                 |       |       | 6866,38   | 6876,70 | -10,313 | 6631,15  | 6703,22 |      | -132,069             | 0,0000   | 197,6581 | 197,6581  | 744,00 | 744,00 |                   |                                             |              |
|            |                 |       |       |           |         |         |          |         |      |                      | Qдоп =   | 0,0000   |           |        |        |                   |                                             |              |

## кадания в энергоснаблении

| Дата      | Начало периода | Конца периода | Заводской номер прибора учета | Тип прибора учета | Адрес объекта (сравнение)           | Вид нагрузки | Количество потребленной тепловой энергии, Гкал | Количество потребленного теплоносителя, т | Время наработки прибора учета, ч | Показания, Гкал | Показания, м³ |
|-----------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.01.2025 | 25.01.2025     | 25.02.2025    | 09143020                      | Карет-30X         | Екатеринбург г, Родионова ул, д. 35 | ЦО+ГВС       | 197,6581                                       | 0,0000                                    | 744,00                           |                 |               |
|           |                |               |                               |                   |                                     |              | За период штатной работы (100%)                |                                           | 197,6581                         | 0,0000          | 744,00        |
|           |                |               |                               |                   |                                     |              | За период штатной работы (100%)                |                                           |                                  |                 |               |

## мнимы перерасчета

## подсистема 1, (ЦО+ГВС)

.14 - Обогревание в/в

отклонение Qрас от Qрас в периоде: 122%

отклонение от Q предыдущего периода: -3%

отклонение Q за аналогичный период прошлого года: 2%

отклонение от Q предыдущего периода:  $(Q_{\text{теп}}(T_{\text{рас}} - T_{\text{отп}}) - Q_{\text{пред}}(T_{\text{рас}}_{\text{пред}} - T_{\text{отп}}_{\text{пред}}) * \text{коэф}_{\text{вд}}) / (Q_{\text{пред}}(T_{\text{рас}}_{\text{пред}} - T_{\text{отп}}_{\text{пред}}) * \text{коэф}_{\text{вд}})$ отклонение Q за аналогичный период прошлого года:  $(Q_{\text{теп}}(T_{\text{рас}} - T_{\text{отп}}) - Q_{\text{пред}}(T_{\text{рас}}_{\text{пред}} - T_{\text{отп}}_{\text{пред}}) * \text{коэф}_{\text{вд}}) / (Q_{\text{пред}}(T_{\text{рас}}_{\text{пред}} - T_{\text{отп}}_{\text{пред}}) * \text{коэф}_{\text{вд}})$ отклонение от Q предыдущего периода:  $(197,659061 / (744 - 0) - (192,4299 / (744 - 0) * 1,0567150460544)) / ((192,4299 / (744 - 0) * 1,0567150460544))$ отклонение Q за аналогичный период прошлого года:  $(197,659061 / (744 - 0) - (218,5404 / (744 - 0) * 0,867093515018679)) / ((218,5404 / (744 - 0) * 0,867093515018679))$ 

## составитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

## составитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)



АО «Энергосбыт Плюс»  
Матушкин Кирилл Олегович  
26.02.2025 10:45:40

## Статус УУ:

дата начала: 11.09.2024 0:00:00

примечание: 2024-СРФ\_ДЗВ-3754

дата конца: 02.07.2025 0:00:00

статус: Допущен



## Родонитовая, 35

| Помещение | Без ИПУ | Без показаний | Объем    |
|-----------|---------|---------------|----------|
| Кв. 1     |         |               | 0,437224 |
| Кв. 2     |         |               | 0,261526 |
| Кв. 3     |         |               | 0,854152 |
| Кв. 4     |         |               | 1,067518 |
| Кв. 5     |         |               | 0,521160 |
| Кв. 6     |         |               | 0,462938 |
| Кв. 7     |         |               | 0,166496 |
| Кв. 8     |         |               | 0,315646 |
| Кв. 9     |         |               | 0,633132 |
| Кв. 10    |         |               | 0,141986 |
| Кв. 11    |         |               | 0,446168 |
| Кв. 12    |         |               | 0,642592 |
| Кв. 13    |         |               | 0,477816 |
| Кв. 14    |         |               | 0,242864 |
| Кв. 15    |         |               | 0,986334 |
| Кв. 16    |         |               | 0,226352 |
| Кв. 17    |         |               | 0,571556 |
| Кв. 18    |         |               | 0,777612 |
| Кв. 19    |         |               | 0,825342 |
| Кв. 20    |         |               | 0,446254 |
| Кв. 21    |         |               | 0,285692 |
| Кв. 22    |         |               | 0,122120 |
| Кв. 23    |         |               | 0,003096 |
| Кв. 24    |         |               | 0,361286 |
| Кв. 25    |         |               | 0,376422 |
| Кв. 26    |         |               | 0,000688 |
| Кв. 27    |         |               | 0,609912 |
| Кв. 28    |         |               | 0,516602 |
| Кв. 29    |         |               | 0,303236 |
| Кв. 30    |         |               | 0,069144 |
| Кв. 31    |         |               | 0,245444 |
| Кв. 32    |         |               | 0,503444 |
| Кв. 33    |         |               | 0,055728 |
| Кв. 34    |         |               | 0,465690 |
| Кв. 35    |         |               | 0,635454 |
| Кв. 36    |         |               | 0,532254 |
| Кв. 37    |         |               | 0,331358 |
| Кв. 38    |         |               | 0,318028 |
| Кв. 39    |         |               | 0        |
| Кв. 40    |         |               | 1,460624 |
| Кв. 41    |         |               | 0,504906 |
| Кв. 42    |         |               | 0,002666 |
| Кв. 43    |         |               | 0,521934 |
| Кв. 44    |         |               | 0,550744 |
| Кв. 45    |         |               | 0,489340 |
| Кв. 46    |         |               | 0,232974 |
| Кв. 47    |         |               | 0,853120 |
| Кв. 48    |         |               | 0,240112 |
| Кв. 49    |         |               | 0,291368 |
| Кв. 50    |         |               | 0,369456 |
| Кв. 51    |         |               | 0,617050 |
| Кв. 52    |         |               | 0,711306 |
| Кв. 53    |         |               | 0,460530 |
| Кв. 54    |         |               | 0        |
| Кв. 55    |         |               | 0,783546 |
| Кв. 56    |         |               | 0,674326 |
| Кв. 57    |         |               | 0,092192 |
| Кв. 58    |         |               | 0,612836 |
| Кв. 59    |         |               | 0,466808 |
| Кв. 60    |         |               | 0,615932 |
| Кв. 61    |         |               | 0,416068 |
| Кв. 62    |         |               | 0,856904 |
| Кв. 63    |         |               | 0,670886 |
| Кв. 64    |         |               | 0,536554 |
| Кв. 65    |         |               | 0,268320 |
| Кв. 66    |         |               | 0,205454 |
| Кв. 67    |         |               | 0,717842 |
| Кв. 68    |         |               | 0,393880 |
| Кв. 69    |         |               | 0,570352 |
| Кв. 70    |         |               | 0,338238 |
| Кв. 71    |         |               | 0,774000 |
| Кв. 72    |         |               | 0,485040 |
| Кв. 73    |         |               | 0,320436 |
| Кв. 74    |         |               | 0,628746 |



|          |  |          |          |
|----------|--|----------|----------|
| Кв. 75   |  |          | 0,392246 |
| Кв. 76   |  |          | 0,423206 |
| Кв. 77   |  |          | 0,660480 |
| Кв. 78   |  |          | 0,334282 |
| Кв. 79   |  |          | 0        |
| Кв. 80   |  |          | 0,187222 |
| Кв. 81   |  |          | 0,410564 |
| Кв. 82   |  |          | 0,856302 |
| Кв. 83   |  |          | 0,638120 |
| Кв. 84   |  |          | 0,671402 |
| Кв. 85   |  |          | 0,382700 |
| Кв. 86   |  |          | 0,010320 |
| Кв. 87   |  |          | 0,828696 |
| Кв. 88   |  |          | 0,479106 |
| Кв. 89   |  |          | 0        |
| Кв. 90   |  |          | 0,003268 |
| Кв. 91   |  |          | 0,822934 |
| Кв. 92   |  |          | 0,327316 |
| Кв. 93   |  |          | 0,102512 |
| Кв. 94   |  |          | 0        |
| Кв. 95   |  |          | 0,799026 |
| Кв. 96   |  |          | 0,716724 |
| Кв. 97   |  |          | 0,701588 |
| Кв. 98   |  |          | 0,444878 |
| Кв. 99   |  |          | 0,263590 |
| Кв. 100  |  |          | 0,027692 |
| Кв. 101  |  |          | 0,348730 |
| Кв. 102  |  |          | 0,001892 |
| Кв. 103  |  |          | 0,298678 |
| Кв. 104  |  |          | 0,586434 |
| Кв. 105  |  |          | 0,245444 |
| Кв. 106  |  |          | 0,267976 |
| Кв. 107  |  |          | 0,778902 |
| Кв. 108  |  |          | 0,556248 |
| Кв. 109  |  |          | 0,288186 |
| Кв. 110  |  |          | 0,089354 |
| Кв. 111  |  |          | 0,485040 |
| Кв. 112  |  |          | 0,797392 |
| Кв. 113  |  |          | 0,210098 |
| Кв. 114  |  |          | 0,412542 |
| Кв. 115  |  |          | 0,599334 |
| Кв. 116  |  |          | 0,380464 |
| Кв. 117  |  |          | 0,366274 |
| Кв. 118  |  |          | 0,493038 |
| Кв. 119a |  | 0,341640 |          |
| Кв. 119б |  | 0,464880 |          |
| Кв. 120  |  |          | 0,267116 |
| Кв. 121  |  |          | 0,407812 |
| Кв. 122  |  |          | 1,089620 |
| Кв. 123  |  |          | 0,271158 |
| Кв. 124  |  |          | 0,769356 |
| Кв. 125a |  | 0,347100 |          |
| Кв. 125б |  |          | 1,050000 |
| Кв. 126  |  |          | 0,201928 |
| Кв. 127  |  |          | 0,700470 |
| Кв. 128  |  |          | 1,032086 |
| Кв. 129  |  |          | 0,228846 |
| Кв. 130  |  |          | 0        |
| Кв. 131a |  | 0,343200 |          |
| Кв. 131б |  | 0,464880 |          |
| Кв. 132  |  |          | 0,591078 |
| Кв. 133  |  |          | 0,507658 |
| Кв. 134  |  |          | 0,828954 |
| Кв. 135  |  |          | 0,312954 |
| Кв. 136  |  |          | 0,489254 |
| Кв. 137a |  |          | 0,332000 |
| Кв. 137б |  |          | 0,947000 |
| Кв. 138  |  |          | 0,438256 |
| Кв. 139  |  |          | 0,344516 |
| Кв. 140  |  |          | 0,942130 |
| Кв. 141  |  |          | 0,238908 |
| Кв. 142  |  |          | 0,445050 |
| Кв. 143  |  |          | 1,805312 |
| Кв. 144  |  | 0,520260 |          |
| Кв. 145  |  |          | 0,633390 |
| Кв. 146  |  |          | 1,385030 |

|         |          |           |           |
|---------|----------|-----------|-----------|
| Кв. 147 |          |           | 0,578092  |
| Кв. 148 |          |           | 0,176042  |
| Кв. 149 |          |           | 0,711822  |
| Кв. 150 |          |           | 0,392418  |
| Кв. 151 |          |           | 0,518666  |
| Кв. 152 |          |           | 1,011446  |
| Кв. 153 |          |           | 0,597270  |
| Кв. 154 |          |           | 0,602172  |
| Кв. 155 |          |           | 0,449178  |
| Кв. 156 |          |           | 0,447974  |
| Кв. 157 |          |           | 0,208464  |
| Кв. 158 |          |           | 0,797650  |
| Кв. 159 |          |           | 0,466808  |
| Кв. 160 |          |           | 0,497682  |
| Кв. 161 |          |           | 1,057456  |
| Кв. 162 |          |           | 0,469904  |
| Кв. 163 |          |           | 0,538618  |
| Кв. 164 |          |           | 0,339528  |
| Кв. 165 |          |           | 0,233920  |
| Кв. 166 |          |           | 0,918136  |
| Кв. 167 |          |           | 1,306426  |
| Кв. 168 |          |           | 0,698406  |
| Кв. 169 |          |           | 1,104412  |
| Кв. 170 |          |           | 0,877888  |
| Кв. 171 |          |           | 2,717600  |
| Кв. 172 |          |           | 1,443338  |
| Кв. 173 |          |           | 0,469990  |
| Кв. 174 |          |           | 0,599678  |
| Кв. 175 |          |           | 1,260416  |
| Кв. 176 |          |           | 1,144574  |
| Кв. 177 |          |           | 0,837898  |
| Итого   | 0,520260 | 1,961700  | 91,398710 |
| Всего   |          | 93,880670 |           |