

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Февраль 2026.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, с вычетом теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Февраль	67,21	49,92	17,29	2899,98

- Площадь офисов – 839,4 м2,
- Площадь жилых помещений – 3 563,0 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{об}}} \right) \times T^T, \text{ где:}$$

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i -м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i -м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i -м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год; (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^{\text{д}} - \sum_i V_i^n,$$

где $V^{\text{д}}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного

(общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i -го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^I - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 39,4 м².

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,475 Гкал

$$P = ((0,475 + 76,0 * (67,21 - 49,92) / (839,4 + 3\,563,0)) * 2899,98 \approx 1826,04 \text{ руб.}$$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Краснофлотцев ул, д. 40 (ООО "УК" Лето")
Прибор: СПТ944 Заводской номер: 16805
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	M3 Т	%	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	Qv Гкал	Qd Гкал	bx °C	Pbx МПа	Траб ч	Тнар ч	NS
26.01.2026	109,78	43,16	0,00	66,62	48,92	47,61	0,00	46,53	47,18	0,00	-1,38	0,63	0,30	0,00	3,102	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
27.01.2026	105,32	44,97	0,00	60,35	53,16	51,94	0,00	50,76	51,44	0,00	-1,33	0,65	0,28	0,00	3,081	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
28.01.2026	100,43	42,64	0,00	57,79	51,33	50,24	0,00	49,18	49,80	0,00	-1,24	0,63	0,28	0,00	2,865	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
29.01.2026	92,68	42,07	0,00	50,61	53,71	52,70	0,00	51,76	52,25	0,00	-0,94	0,62	0,30	0,00	2,630	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
30.01.2026	85,27	38,31	0,00	46,96	47,59	46,78	0,00	46,10	46,45	0,00	-0,76	0,63	0,30	0,00	2,179	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
31.01.2026	87,26	39,81	0,00	47,45	53,08	52,15	0,00	51,35	51,75	0,00	-0,78	0,60	0,32	0,00	2,442	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
01.02.2026	101,99	42,08	0,00	59,91	53,01	51,84	0,00	50,75	51,39	0,00	-1,26	0,63	0,29	0,00	3,025	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
02.02.2026	106,46	43,78	0,00	62,68	49,65	48,47	0,00	47,36	48,02	0,00	-1,40	0,65	0,31	0,00	2,982	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
03.02.2026	99,74	43,20	0,00	56,54	51,61	50,49	0,00	49,48	50,03	0,00	-1,11	0,63	0,31	0,00	2,801	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
04.02.2026	100,00	42,36	0,00	57,63	50,87	49,76	0,00	48,77	49,33	0,00	-1,14	0,63	0,30	0,00	2,811	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
05.02.2026	110,30	42,77	0,00	67,53	49,58	48,26	0,00	47,16	47,83	0,00	-1,43	0,64	0,31	0,00	3,191	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
06.02.2026	106,82	42,53	0,00	64,29	46,10	44,93	0,00	43,96	44,54	0,00	-1,32	0,68	0,29	0,00	2,847	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
07.02.2026	101,86	39,90	0,00	61,96	46,66	45,55	0,00	44,67	45,20	0,00	-1,18	0,68	0,30	0,00	2,779	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
08.02.2026	94,88	36,05	0,00	58,83	44,78	43,85	0,00	43,09	43,56	0,00	-1,09	0,65	0,27	0,00	2,527	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
09.02.2026	96,54	39,41	0,00	57,13	44,67	43,72	0,00	42,93	43,40	0,00	-1,07	0,66	0,29	0,00	2,465	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
10.02.2026	107,29	39,76	0,00	67,52	43,55	42,40	0,00	41,52	42,08	0,00	-1,33	0,69	0,31	0,00	2,818	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
11.02.2026	113,21	41,75	0,00	71,46	43,69	42,44	0,00	41,46	42,08	0,00	-1,50	0,68	0,31	0,00	2,973	0,000	0,00	0,00	24,0	24,0	
12.02.2026	103,10	40,97	0,00	62,13	45,47	44,39	0,00	43,47	44,03	0,00	-1,27	0,64	0,29	0,00	2,732	0,000	0,00	0			

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Qkv	Qd	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.01.2026	47262,15	46415,37	158,50	45734,57	45834,09	154,59	1615,825	11,618	13665,0	7635,2
25.02.2026	48739,39	47860,04	158,50	47151,53	47267,04	154,59	1698,225	11,618	14408,9	8379,2
Итого:	1477,24	1444,67	0,00	1416,95	1432,96	0,00	82,400	0,000	744,0	744,0

Представитель энергоснабжающей организации

Краснофлотцев, дом 40 - Февраль 2026	
Помещение	Объем
Кв. 1	0,373000
Кв. 2	0,624000
Кв. 3	0,616000
Кв. 4	1,030000
Кв. 5	0,500000
Кв. 6	0,361000
Кв. 7	0,767000
Кв. 8	0,961000
Кв. 9	0,633000
Кв. 10	0,000000
Кв. 11	1,168000
Кв. 12	0,931000
Кв. 13	0,360000
Кв. 14	0,706000
Кв. 15	0,174000
Кв. 16	0,274000
Кв. 17	0,000000
Кв. 18	0,508000
Кв. 19	0,672000
Кв. 20	0,552000
Кв. 21	0,463000
Кв. 22	0,220000
Кв. 23	0,187000
Кв. 24	0,475000
Кв. 25	0,857000
Кв. 26	0,956000
Кв. 27	0,618000
Кв. 28	0,221000
Кв. 29	0,955000
Кв. 30	0,845000
Кв. 31	0,194000
Кв. 32	0,228000
Кв. 33	0,497000
Кв. 34	0,315000
Кв. 35	0,902000
Кв. 36	0,521000
Кв. 37	0,559000
Кв. 38	0,692000
Кв. 39	0,526000
Кв. 40	1,673000
Кв. 41	0,599000
Кв. 42	0,492000
Кв. 43	0,710000
Кв. 44	0,743000
Кв. 45	0,175000
Кв. 46	0,000000
Кв. 47	0,583000
Кв. 48	0,715000
Кв. 49	0,294000
Кв. 50	0,721000
Кв. 51	0,274000
Кв. 52	0,810000
Кв. 53	0,164000
Кв. 54	0,234000
Кв. 55	0,356000
Кв. 56	0,798000
Кв. 57	1,031000
Кв. 58	0,236000
Кв. 59	0,211000
Кв. 60	1,154000
Кв. 61	0,740000
Кв. 62	0,664000
Кв. 63	0,647000
Кв. 64	0,372000
Кв. 65	1,084000
Кв. 66	0,494000
Кв. 67	0,657000

Кв. 68	0,000000
Кв. 69	0,515000
Кв. 70	0,437000
Кв. 71	0,707000
Кв. 72	0,703000
Оф. 1	0,809000
Оф. 2	1,186000
Оф. 3	0,853000
Оф. 4	1,384000
Оф. 5	0,826000
Оф. 6	0,424000
Оф. 7	0,374000
Оф. 8	0,755000
Оф. 9	0,653000
Оф. 10	0,487000
Оф. 11	0,422000
Оф. 12	0,388000
Оф. 13	0,346000
Оф. 14	0,579000
	49,920000