

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Май 2026.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, с вычетом теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Май	8,278	8,278	0,00	2899,98

- Площадь офисов – 839,4 м2,
- Площадь жилых помещений – 3 563,0 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{об}}} \right) \times T^T, \text{ где:}$$

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i -м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i -м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i -м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^{\Delta} - \sum_i V_i^n,$$

где V^{Δ} - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного

(общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i -го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 40,3 м².

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,102 Гкал

$$P = ((0,102 + 76,0 * (25,42 - 15,77) / (839,4 + 3\,563,0)) * 2899,98 \approx 551,84 \text{ руб.}$$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Краснофлотцев, дом 40 - Май 2026	
Помещение	Объем
Кв. 1	0,039000
Кв. 2	0,000000
Кв. 3	0,066000
Кв. 4	0,004000
Кв. 5	0,030000
Кв. 6	0,091000
Кв. 7	0,096000
Кв. 8	0,210000
Кв. 9	0,080000
Кв. 10	0,000000
Кв. 11	0,228000
Кв. 12	0,186000
Кв. 13	0,038000
Кв. 14	0,125000
Кв. 15	0,000000
Кв. 16	0,185000
Кв. 17	0,000000
Кв. 18	0,090000
Кв. 19	0,136000
Кв. 20	0,000000
Кв. 21	0,113000
Кв. 22	0,000000
Кв. 23	0,000000
Кв. 24	0,108000
Кв. 25	0,103000
Кв. 26	0,236000
Кв. 27	0,109000
Кв. 28	0,049000
Кв. 29	0,181000
Кв. 30	0,161000
Кв. 31	0,072000
Кв. 32	0,053000
Кв. 33	0,090000
Кв. 34	0,110000
Кв. 35	0,114000
Кв. 36	0,097000
Кв. 37	0,079000
Кв. 38	0,053000
Кв. 39	0,046000
Кв. 40	0,102000
Кв. 41	0,126000
Кв. 42	0,037000
Кв. 43	0,102000
Кв. 44	0,098000
Кв. 45	0,004000
Кв. 46	0,000000
Кв. 47	0,000000
Кв. 48	0,037000
Кв. 49	0,000000
Кв. 50	0,000000
Кв. 51	0,012000
Кв. 52	0,185000
Кв. 53	0,018000
Кв. 54	0,000000
Кв. 55	0,084000
Кв. 56	0,076000
Кв. 57	0,002000
Кв. 58	0,070000
Кв. 59	0,000000
Кв. 60	0,009000
Кв. 61	0,697000
Кв. 62	0,098000
Кв. 63	0,160000
Кв. 64	0,000000
Кв. 65	0,155000
Кв. 66	0,025000
Кв. 67	0,142000

Кв. 68	0,000000
Кв. 69	0,622000
Кв. 70	0,000000
Кв. 71	0,116000
Кв. 72	0,000000
Оф. 1	0,082000
Оф. 2	0,000000
Оф. 3	0,247000
Оф. 4	0,419000
Оф. 5	0,177000
Оф. 6	0,091000
Оф. 7	0,084000
Оф. 8	0,176000
Оф. 9	0,124000
Оф. 10	0,103000
Оф. 11	0,107000
Оф. 12	0,100000
Оф. 13	0,080000
Оф. 14	0,133000
	8,278000

Отчет о суточных параметрах
(26.04.2026 0:00:00 - 25.05.2026 0:00:00)

Объект: Свердловская обл., Екатеринбург г, Краснофлотцев ул, д. 40 (ООО "УК "ЛЕТО")
Выбор: СПТ944 (ООО "УК "ЛЕТО") Заводской номер: 16805
Учтка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

тема измерений: СП=3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	% т	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	Qv Гкал	Qg Гкал	tхв °C	Pхв МПа	Траб ч	Тнар ч	NS
1.04.2026	70.43	34.37	0.00	36.06	41.32	40.73	0.00	40.40	40.50	0.00	-0.23	0.58	0.31	0.00	1.459	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.04.2026	70.50	35.71	0.00	34.79	31.21	30.73	0.00	30.52	30.54	0.00	-0.08	0.64	0.30	0.00	1.072	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.04.2026	69.59	35.35	0.00	34.24	33.40	32.91	0.00	32.68	32.72	0.00	-0.12	0.60	0.26	0.00	1.134	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.04.2026	70.04	35.41	0.00	34.63	31.34	30.86	0.00	30.65	30.68	0.00	-0.08	0.60	0.29	0.00	1.074	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.04.2026	69.42	34.82	0.00	34.60	30.64	30.17	0.00	29.98	30.00	0.00	-0.06	0.61	0.29	0.00	1.047	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	69.92	36.39	0.00	33.53	35.30	34.75	0.00	34.53	34.53	0.00	0.00	0.62	0.30	0.00	1.161	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	70.29	34.75	0.00	35.54	34.01	33.45	0.00	33.26	33.26	0.00	0.00	0.63	0.30	0.00	1.191	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	70.35	34.42	0.00	35.93	30.97	30.44	0.00	30.28	30.27	0.00	0.06	0.61	0.28	0.00	1.100	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	70.00	35.53	0.00	34.47	31.58	31.05	0.00	30.89	30.87	0.00	0.07	0.60	0.28	0.00	1.084	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	69.15	35.11	0.00	34.03	26.24	25.78	0.00	25.68	25.63	0.00	0.19	0.61	0.26	0.00	0.884	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	69.02	34.33	0.00	34.69	19.42	19.03	0.00	19.00	18.92	0.00	0.43	0.62	0.26	0.00	0.669	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	68.10	34.62	0.00	33.48	17.72	17.36	0.00	17.35	17.26	0.00	0.51	0.55	0.29	0.00	0.597	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	68.22	35.62	0.00	32.61	16.31	15.95	0.00	15.97	15.85	0.00	0.71	0.50	0.29	0.00	0.532	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	68.88	36.32	0.00	32.56	21.92	21.49	0.00	21.45	21.35	0.00	0.46	0.51	0.33	0.00	0.708	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	69.69	38.63	0.00	31.06	41.10	40.47	0.00	40.20	40.18	0.00	0.05	0.50	0.34	0.00	1.257	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	69.57	36.46	0.00	33.11	32.27	31.74	0.00	31.57	31.54	0.00	0.10	0.49	0.31	0.00	1.054	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	*
1.05.2026	61.88	36.70	0.00	25.18	17.42	12.71	0.00	17.10	12.63	0.00	30.11	0.40	0.27	0.00	0.462	0.000	0.00	0.00	24.0	13.6	*
1.05.2026	46.50	23.74	0.00	22.76	8.74	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	200.00	0.41	0.30	0.00	0.201	0.000	0.00	0.00	24.0	0.0	*
1.05.2026	59.49	33.73	0.00	25.75	9.84	0.36	0.00	9.68	0.36	0.00	185.78	0.45	0.00	0.00	0.314	0.000	0.00	0.00	24.0	11.8	*
1.05.2026	60.57	25.92	0.00	34.65	8.46	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	200.00	0.43	0.00	0.00	0.289	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	61.62	26.46	0.00	35.16	9.73	0.00	0.00	9.56	0.00	0.00	200.00	0.44	0.00	0.00	0.340	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	62.65	26.94	0.00	35.71	11.69	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	200.00	0.40	0.00	0.00	0.413	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	61.29	27.55	0.00	33.73	10.60	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	200.00	0.40	0.00	0.00	0.356	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	59.93	27.89	0.00	32.04	9.67	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00	200.00	0.36	0.00	0.00	0.307	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	60.79	27.53	0.00	33.26	9.54	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	200.00	0.36	0.00	0.00	0.311	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	59.02	27.03	0.00	31.99	9.20	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	200.00	0.26	0.00	0.00	0.290	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	60.00	27.82	0.00	32.18	9.39	0.00	0.00	9.24	0.00	0.00	200.00	0.26	0.00	0.00	0.300	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	62.04	28.14	0.00	33.90	10.20	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00	200.00	0.31	0.00	0.00	0.340	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	62.73	28.65	0.00	34.08	10.19	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	200.00	0.31	0.00	0.00	0.342	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.05.2026	62.86	29.09	0.00	33.77	9.29	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	200.00	0.34	0.00	0.00	0.312	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
Средние:	65.15	32.17	0.00	32.98	---	---	---	---	---	---	87.26	0.48	0.17	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	618.71	479.98	0.00	605.94	477.07	0.00	---	---	---	---	20.599	0.000	---	---	720.0	673.4	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qv Гкал	Qg Гкал	Траб ч	Тнар ч
1.04.2026	51266.01	50346.49	158.50	49606.34	49736.32	154.59	1801.384	11.618	15824.0	9794.3
1.05.2026	51884.72	50826.47	158.50	50212.27	50213.40	154.59	1821.982	11.618	16544.0	10467.7
Итого:	618.71	479.98	0.00	605.94	477.07	0.00	20.599	0.000	720.0	673.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации