

Уважаемые собственники!

Ознакомьтесь с примером расчета по услуге «Отопление».

Расчет проводится согласно Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года должно проводиться в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1).

Данные о расходе теплоносителя (карточка УКУТ)

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя в гаражных боксах, Гкал	Расход теплоносителя в квартирах, офисах, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН, Гкал	Тариф, руб.
Май 2026	88,872	47,496159	0,675365	27,484856	13,21562	2899,98

Площадь квартир (с 1 по 231) – 13 607 м²

Площадь офисов (с 1 по 5 офисы) – 556,40 м²

Площадь паркинга (с 1 по 43 м/м) – 723,80 м²

Расход теплоносителя в квартирах и офисах (27,484856)

Расход теплоносителя по ИПУ квартиры: 21,3048 Гкал.

Расход теплоносителя без ИПУ квартиры (неисправные ИПУ отопления): 5,266216 Гкал

Расход теплоносителя по ИПУ офисы: 0,913840 Гкал

Расчет отопления в квартире с общей площадью 75,2 м²:

Общий расход теплоносителя по карточке УКУТ – 88,872 Гкал

Расход теплоносителя на подогрев воды на нужды горячего водоснабжения – 47,496159 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления гаражных боксов: 0,675365 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления: 88,872 Гкал – 47,496159 – 0,675365 Гкал = 40,700476 Гкал.

Расход теплоносителя по показаниям индивидуальных приборов учета 40,6856 – 40,3456 ≈ 0,34 Гкал

$P = ((0,34 + 75,2 * (40,700476 - 27,484856) / (13607 + 556,40)) * 2899,98 = 1189,48 \text{ руб.}$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Пример расчета отопления в паркинге:

Расчет по жилому помещению с общей площадью 14,7 м²

Общая площадь паркинга – 723,8 м²

$P = (0 + 14,7 * 0,675365 / 723,8) * 2899,98 \approx 39,77 \text{ руб.}$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

бъект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Академика Постовского ул, д. 17А (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ-ЮГ")
рибор: СПТ944 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ-ЮГ") Заводской номер: 37.12
шка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

хема измерений: СП=3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	%	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	Qiv Гкал	Qg Гкал	tвв °C	Pвв кгс/см2	Tраб ч	Тнар ч	NS	
5.04.2026	72.44	47.28	38.34	25.16	220.30	215.61	0.01	215.17	213.32	0.01	0.86	6.97	4.68	10.00	5.394	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0		
7.04.2026	72.49	47.36	41.94	25.13	203.33	199.07	0.02	198.59	196.91	0.02	0.85	7.52	4.59	10.00	4.904	0.001	5.00	1.00	24.0	24.0		
8.04.2026	72.36	46.87	37.21	25.49	184.94	181.14	0.01	180.64	179.23	0.01	0.78	7.63	4.54	10.00	4.561	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0		
9.04.2026	72.09	46.89	43.72	25.20	192.63	188.79	0.02	188.18	186.80	0.02	0.74	6.99	4.50	10.00	4.705	0.001	5.00	1.00	24.0	24.0		
10.04.2026	72.23	46.87	43.30	25.36	179.97	176.46	0.02	175.79	174.59	0.02	0.69	6.87	4.46	10.00	4.388	0.001	5.00	1.00	24.0	24.0		
1.05.2026	72.13	47.81	43.12	24.32	184.79	181.17	0.01	180.51	179.20	0.01	0.73	6.64	4.53	10.00	4.365	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0		
2.05.2026	72.62	47.24	39.14	25.38	185.68	181.99	0.01	181.33	180.05	0.01	0.71	6.81	4.48	10.00	4.574	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0		
3.05.2026	72.52	48.26	39.14	24.26	208.31	204.20	0.01	203.44	201.93	0.01	0.74	6.87	4.50	10.00	4.907	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0		
4.05.2026	72.26	47.02	38.36	25.25	176.49	173.03	0.02	172.39	171.19	0.02	0.70	6.73	4.36	10.00	4.304	0.001	5.00	1.00	24.0	24.0		
5.05.2026	70.47	47.29	39.91	23.18	177.58	174.28	0.01	173.64	172.42	0.01	0.71	6.56	4.36	10.00	3.984	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0		
6.05.2026	68.74	50.49	42.90	18.25	213.94	210.35	0.01	209.40	207.79	0.01	0.77	6.53	4.64	10.00	3.739	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0		
7.05.2026	68.78	52.75	46.45	16.03	185.17	182.42	0.03	181.23	180.00	0.03	0.68	6.58	4.50	10.00	2.836	0.001	5.00	1.00	24.0	24.0		
8.05.2026	68.44	54.87	41.61	13.57	165.44	163.23	0.02	161.96	160.91	0.02	0.65	6.60	4.40	10.00	2.140	0.001	5.00	1.00	24.0	24.0		
9.05.2026	68.19	52.91	39.43	15.28	177.72	175.13	0.01	174.00	172.82	0.01	0.68	6.51	4.65	10.00	2.619	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0		
10.05.2026	68.07	49.59	40.59	18.48	225.14	221.27	0.02	220.44	218.70	0.02	0.79	5.75	4.74	10.00	4.061	0.001	5.00	1.00	24.0	24.0		
1.05.2026	68.21	51.56	43.38	16.65	217.82	214.22	0.02	213.26	211.54	0.02	0.81	5.67	4.69	10.00	3.537	0.001	5.00	1.00	24.0	24.0		
2.05.2026	68.17	51.56	31.08	16.61	160.45	157.93	0.00	157.09	155.93	0.00	0.74	5.55	4.62	10.00	2.576	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0		
3.05.2026	62.75	50.55	26.28	12.20	75.20	60.51	0.02	73.83	59.76	0.02	21.07	6.22	5.69	10.00	1.216	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0		
4.05.2026	44.33	25.21	25.12	19.12	17.68	0.00	0.00	17.51	0.00	0.00	200.00	5.07	4.84	10.00	0.327	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	*	
5.05.2026	23.76	63.79	22.95	-40.03	0.00	15.71	0.04	0.00	15.45	0.04	0.04	200.00	10.00	5.31	10.00	0.001	0.001	5.00	1.00	24.0	15.8	*
6.05.2026	24.64	65.10	33.74	-40.46	0.00	28.34	0.00	0.00	27.80	0.00	0.00	200.00	0.16	5.49	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	18.6	*
7.05.2026	25.24	66.39	38.73	-41.16	0.00	31.77	0.00	0.00	31.14	0.00	0.00	200.00	0.60	5.43	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
8.05.2026	25.61	63.61	47.22	-38.00	0.00	27.77	0.02	0.00	27.26	0.02	0.02	200.00	1.44	4.73	10.00	0.001	0.001	5.00	1.00	24.0	24.0	
9.05.2026	25.64	58.63	40.95	-33.00	0.00	29.06	0.02	0.00	28.60	0.02	0.00	200.00	2.52	4.60	10.00	0.001	0.001	5.00	1.00	24.0	24.0	
10.05.2026	25.38	55.14	35.35	-29.75	0.00	29.15	0.00	0.00	28.74	0.00	0.00	200.00	2.42	4.91	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
1.05.2026	25.68	60.98	33.32	-35.30	0.00	26.85	0.00	0.00	26.39	0.00	0.00	200.00	2.90	4.49	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
2.05.2026	25.83	56.89	34.56	-31.06	0.00	30.30	0.00	0.00	29.85	0.00	0.00	200.00	2.92	4.08	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
3.05.2026	26.05	58.16	45.85	-32.11	0.00	30.41	0.01	0.00	29.94	0.01	0.00	200.00	3.07	4.25	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
4.05.2026	26.31	58.81	36.10	-32.50	0.00	31.83	0.00	0.00	31.32	0.00	0.00	200.00	3.32	4.17	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
5.05.2026	26.48	58.74	36.16	-32.25	0.00	29.54	0.00	0.00	29.07	0.00	0.00	-200.00	3.32	4.21	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
Средние:	52.93	52.62	38.17	0.31	3352.60	3571.50	0.36	3278.42	3528.64	0.36	---	---	---	---	69.139	0.011	---	---	---	720.0	706.4	
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qiv Гкал	Qg Гкал	Траб ч	Тнар ч
5.04.2026	139600.54	133231.68	37.29	135509.18	131472.28	36.84	3971.173	1.703	16078.6	14943.4
5.05.2026	142953.14	136803.18	37.65	138787.60	135000.93	37.19	4040.313	1.714	16798.6	15649.8
Итого:	3352.60	3571.50	0.36	3278.42	3528.64	0.36	69.139	0.011	720.0	706.4

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(26.04.2026 0:00:00 - 25.05.2026 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Академика Постовского ул, д. 17А (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ-ЮГ")
Трибор: СТП944 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ-ЮГ") Заводской номер: 3712
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Хема измерений: СП=7

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	Qv Гкал ч	Qg Гкал ч	tв °C	Pвх кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS
16.04.2026	27.12	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
17.04.2026	27.16	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
18.04.2026	27.09	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
19.04.2026	27.12	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
10.04.2026	27.27	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
11.05.2026	27.35	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
12.05.2026	27.43	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
13.05.2026	27.52	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
14.05.2026	27.53	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
15.05.2026	27.52	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
16.05.2026	27.75	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
17.05.2026	27.23	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
18.05.2026	26.76	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
19.05.2026	26.98	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
20.05.2026	27.64	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
1.05.2026	27.20	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
2.05.2026	26.71	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	10.00	10.00	0.000	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
3.05.2026	52.39	75.00	75.00	13.37	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	5.68	10.00	10.00	0.623	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
4.05.2026	44.91	75.00	75.00	17.05	0.00	0.00	16.89	0.00	0.00	4.94	10.00	10.00	0.677	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
5.05.2026	64.39	75.00	75.00	15.27	0.00	0.00	15.01	0.00	0.00	5.24	10.00	10.00	0.810	0.000	5.00	1.00	24.0	15.8	
6.05.2026	64.24	75.00	75.00	27.80	0.00	0.00	27.28	0.00	0.00	5.42	10.00	10.00	1.610	0.000	5.00	1.00	24.0	18.6	
7.05.2026	65.55	75.00	75.00	31.13	0.00	0.00	30.53	0.00	0.00	5.35	10.00	10.00	1.842	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
8.05.2026	62.77	75.00	75.00	27.30	0.00	0.00	26.82	0.00	0.00	4.65	10.00	10.00	1.540	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
9.05.2026	57.94	75.00	75.00	28.62	0.00	0.00	28.18	0.00	0.00	4.52	10.00	10.00	1.487	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
10.05.2026	54.45	75.00	75.00	28.69	0.00	0.00	28.29	0.00	0.00	4.83	10.00	10.00	1.386	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
11.05.2026	60.23	75.00	75.00	26.42	0.00	0.00	25.99	0.00	0.00	4.41	10.00	10.00	1.422	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
12.05.2026	56.27	75.00	75.00	29.75	0.00	0.00	29.32	0.00	0.00	4.01	10.00	10.00	1.492	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
13.05.2026	57.55	75.00	75.00	29.81	0.00	0.00	29.36	0.00	0.00	4.16	10.00	10.00	1.539	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
14.05.2026	58.24	75.00	75.00	31.16	0.00	0.00	30.68	0.00	0.00	4.08	10.00	10.00	1.628	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
15.05.2026	58.07	75.00	75.00	28.95	0.00	0.00	28.49	0.00	0.00	4.13	10.00	10.00	1.512	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
Среднее:	40.68	75.00	75.00	---	---	---	---	---	---	2.08	10.00	10.00	---	---	5.00	1.00	---	---	
Итого:	---	---	---	335.31	0.00	0.00	330.02	0.00	0.00	---	---	---	17.567	0.000	---	---	720.0	706.4	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qv Гкал ч	Qg Гкал ч	Траб ч	Тнар ч
15.04.2026	4539.17	0.00	0.00	4460.90	0.00	0.00	251.373	0.000	16078.6	14943.4
15.05.2026	4874.48	0.00	0.00	4790.92	0.00	0.00	268.940	0.000	16798.6	15649.8
Итого:	335.31	0.00	0.00	330.02	0.00	0.00	17.567	0.000	720.0	706.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Ак. Постовского 17 А		
Помещение	Без ИПУ	Объем
Кв. 1		0.005400
Кв. 2	0.096617	
Кв. 3		0.340000
Кв. 4		0.165500
Кв. 5	0.110225	
Кв. 6	0.078926	
Кв. 7	0.064346	
Кв. 8		0.202500
Кв. 9	0.083203	
Кв. 10		
Кв. 11		0.113100
Кв. 12	0.096034	
Кв. 13		0.074400
Кв. 14	0.093701	
Кв. 15		0.291900
Кв. 16		0.120200
Кв. 17		0.173000
Кв. 18		0.097000
Кв. 19	0.083592	
Кв. 20		0.067300
Кв. 21	0.236002	
Кв. 22		0.121200
Кв. 23		0.296700
Кв. 24		
Кв. 25		
Кв. 26		0.139000
Кв. 27		
Кв. 28		0.261800
Кв. 29		0.053900
Кв. 30		0.582700
Кв. 31		0.508100
Кв. 32	0.095839	
Кв. 33		0.100500
Кв. 34		0.005600
Кв. 35		
Кв. 36		
Кв. 37		
Кв. 38		0.142300
Кв. 39		0.272500
Кв. 40		0.273700
Кв. 41		0.214800
Кв. 42		0.187100
Кв. 43		0.105100
Кв. 44		0.249900
Кв. 45	0.110030	
Кв. 46		
Кв. 47		0.136800
Кв. 48		0.255900
Кв. 49		0.108800
Кв. 50		0.321000
Кв. 51		0.196900
Кв. 52		
Кв. 53		0.024700
Кв. 54		
Кв. 55		0.002000
Кв. 56		
Кв. 57	0.063763	
Кв. 58		0.089100
Кв. 59		0.179600
Кв. 60		0.306400
Кв. 61		0.313900
Кв. 62		
Кв. 63		0.311400
Кв. 64		0.013200
Кв. 65		0.144800
Кв. 66		0.117200
Кв. 67	0.063763	
Кв. 68	0.091757	
Кв. 69		0.126400
Кв. 70	0.164657	
Кв. 71	0.235224	
Кв. 72		0.296600
Кв. 73		0.094800
Кв. 74		0.054200

КБ. 75	0.109836	
КБ. 76		
КБ. 77		0.034700
КБ. 78		0.166500
КБ. 79		
КБ. 80		0.464600
КБ. 81		0.344000
КБ. 82	0.095645	
КБ. 83		0.238600
КБ. 84		0.192400
КБ. 85		
КБ. 86	0.077760	
КБ. 87	0.063958	
КБ. 88		0.002800
КБ. 89	0.083592	
КБ. 90		0.137500
КБ. 91		0.294600
КБ. 92		0.224400
КБ. 93		
КБ. 94	0.092923	
КБ. 95		0.142000
КБ. 96	0.078149	
КБ. 97		
КБ. 98		0.280800
КБ. 99		
КБ. 100		0.231000
КБ. 101		
КБ. 102		0.195100
КБ. 103		0.040800
КБ. 104		0.060700
КБ. 105		0.019300
КБ. 106	0.077566	
КБ. 107		0.008000
КБ. 108		0.000200
КБ. 109	0.082426	
КБ. 110		0.013500
КБ. 111		0.268200
КБ. 112		0.209400
КБ. 113		0.014400
КБ. 114		0.000800
КБ. 115	0.056489	0.222200
КБ. 116		
КБ. 117		0.225100
КБ. 118		0.105100
КБ. 119		
КБ. 120		0.093000
КБ. 121		0.482000
КБ. 122		0.216000
КБ. 123		0.041200
КБ. 124		
КБ. 125	0.108670	
КБ. 126		0.053300
КБ. 127	0.063180	
КБ. 128		0.031300
КБ. 129		0.128000
КБ. 130		0.177000
КБ. 131		0.045000
КБ. 132		0.302300
КБ. 133		
КБ. 134		0.273400
КБ. 135		0.063500
КБ. 136		0.103700
КБ. 137		0.087100
КБ. 138	0.091368	
КБ. 139		0.086000
КБ. 140		0.073700
КБ. 141		0.212500
КБ. 142	0.094673	
КБ. 143		0.084800
КБ. 144		
КБ. 145	0.109058	
КБ. 146	0.077566	
КБ. 147		0.055400
КБ. 148		0.005400
КБ. 149		0.114800
КБ. 150		0.260900

КБ. 151		0.246800
КБ. 152		
КБ. 153		0.158200
КБ. 154		
КБ. 155	0.109058	
КБ. 156	0.076205	
КБ. 157	0.061625	
КБ. 158	0.074066	
КБ. 159	0.101282	
КБ. 160		0.017700
КБ. 161	0.094478	
КБ. 162	0.145606	
КБ. 163		0.039800
КБ. 164		0.025000
КБ. 165		
КБ. 166	0.060653	
КБ. 167	0.095256	
КБ. 168		0.129700
КБ. 169		0.349600
КБ. 170		
КБ. 171		0.025000
КБ. 172		0.431400
КБ. 173		0.111000
КБ. 174		0.002600
КБ. 175		0.140900
КБ. 176		0.093000
КБ. 177		0.359300
КБ. 178		0.286400
КБ. 179	0.093895	
КБ. 180		
КБ. 181	0.091562	
КБ. 182		0.028900
КБ. 183		0.012000
КБ. 184	0.061236	
КБ. 185		0.194600
КБ. 186		
КБ. 187	0.235613	
КБ. 188	0.094284	
КБ. 189		0.175200
КБ. 190		0.222200
КБ. 191	0.108670	
КБ. 192		0.016300
КБ. 193		0.209600
КБ. 194	0.094673	
КБ. 195		0.157000
КБ. 196		0.223300
КБ. 197		0.257400
КБ. 198		0.023600
КБ. 199		0.040500
КБ. 200		0.005400
КБ. 201	0.075427	
КБ. 202		0.100000
КБ. 203		0.094300
КБ. 204		0.003500
КБ. 205		0.019900
КБ. 206		0.003100
КБ. 207		0.348000
КБ. 208		0.144600
КБ. 209		0.015200
КБ. 210	0.075427	
КБ. 211	0.060847	
КБ. 212		0.002400
КБ. 213		0.063900
КБ. 214		0.051800
КБ. 215		0.079300
КБ. 216		0.070200
КБ. 217		
КБ. 218		0.263600
КБ. 219		0.089400
КБ. 220	0.061042	
КБ. 221	0.094673	
КБ. 222		0.003600
КБ. 223		0.317700
КБ. 224		
КБ. 225		
КБ. 226		

Кв. 227	0.109058	
Кв. 228		
Кв. 229	0.061042	
Кв. 230		0.021800
Кв. 231		0.244200
Офисы		0.913840
Итого	5,266216	22,218640
Всего	27,484856	